

Испытательный центр  
ФГБУ «Оренбургский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и  
фитосанитарному надзору»

(ФГБУ "Оренбургский референтный центр Россельхознадзора")

Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.21ПЕ50

Дата внесения: 28.10.2014 г

Юридический адрес: 460052, г.Оренбург, ул. Монтажников, д.34/4

Фактический адрес места осуществления деятельности:

460052, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Монтажников, д.34/4, пом.1, 2, 4.1

тел./факс: (3532)50-86-65, 35-29-65, адрес электронной почты: orenrefcentr@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Испытательной лаборатории  
ФГБУ «Оренбургский референтный  
центр Россельхознадзора»

О.В. Бобошко

«01» 03 2021 г.

М.П.

Протокол испытаний № 3536 от 01.03.2021

При исследовании образца: Вода питьевая

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА",

ИНН: 5610124006, 460051, Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, Газовиков проезд, д. 26, 39,

Фактический адрес: Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, Советская ул., д. 71, 2

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА", ИНН:

5610124006, 460051, Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, Газовиков проезд, д. 26, 39,

Фактический адрес: Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, Советская ул., д. 71, 2

основание для проведения лабораторных исследований: заявка

дата документа основания: 17.02.2021

место отбора проб: Российская Федерация, Оренбургская обл., с.Черноречье, ул, Кооперативная, д.31, детский сад, ХВС, централизованное

дата и время отбора проб: 17.02.2021

вид упаковки доставленного образца: стеклянная бутылка

состояние образца: удовлетворительное

масса пробы: 0,5 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 17.02.2021

даты проведения испытаний: 17.02.2021 - 01.03.2021

фактическое место проведения испытаний: Испытательный центр ФГБУ "Оренбургский референтный центр Россельхознадзора" г.Оренбург, ул. Монтажников 34/4, помещение 4.1

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

примечание: Сведения предоставлены заказчиком

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Колифаги	БОЕ в 100 мл	не обнаружено	-	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общее микробное число	число образующих колонии бактерий в 1 мл	не обнаружено	-	не более 50	ГОСТ 24849-2014 - Вода. Методы санитарно-бактериологического анализа для полевых условий
Санитарно-зоогигиенические показатели						

